

Приложение 1 (справочное)
Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса защиты			
		ЩП-А Класс А	ЩП-Б Класс Б	ЩП-Е Класс Е	ЩП-СХ
1.	Огнетушители: - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л.	2*	2*	--	2*
	- порошковые (ОП) вместимостью 10л.	1**	1**	1**	1**
	- то же вместимостью 5л.	2*	2*	2*	2*
	- углекислотные (ОУ) вместимостью 5л.	--	--	2*	--
2.	Лом	1	1	--	1
3.	Багор	1	--	--	1
4.	Крюк с деревянной рукояткой	--	--	1	--
5.	Ведро	2	1	--	2
6.	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты, коврик	--	--	1	--
7.	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)	--	1	1	1
8.	Лопата штыковая	1	1	--	1
9.	Лопата совковая	1	1	1	1
10.	Вилы	--	--	--	1
11.	Тележка для перевозки оборудования	--	--	--	--
12.	Емкость для хранения воды объемом 0,2м ³ То же объемом 0,02м ³	1	--	--	1
		--	--	--	--
13.	Ящик с песком	--	1	1	--
14.	Насос ручной	--	--	--	--
15.	Рукав Ду-18-20 длиной 5 м.	--	--	--	--
16.	Защитный экран 1,4х2 м				
17.	Стойки для подвески экранов				

Примечание: Знаком «**» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «*» — огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании.